Назначение

Матрицы НМ-300 СОАС (КВТ) предназначены для опрессовки овальных медных соединительных зажимов типа СОМ и овальных алюминивых соединительных зажимов типа СОАС. Матрицы предназначены для опрессовки с использованием инструмента ПГР-300 (КВТ), ПГРс-300 (КВТ), ПГГ-300 (КВТ).

Порядок опрессовки

- 1. Перед опрессовкой на концы соединяемых жил проводов наложить бандажи и ровно обрезать концы ножовкой.
- 2. Очистить от грязи и обезжирить внутреннюю поверхность зажима, а также концы жил проводов на длине, превышающей длину зажима в 1,5 раза.
- **3.** Вставить жилы проводов в соединительный зажим


- последовательно с противоположных сторон так, что бы концы жил вышли из зажима на длину 20...25 мм.
- **4.** Крайние риски на зажимах должны быть установлены на стороне обрезанных концов соединяемых жил.
- Подобрать необходимые матрицы в зависимости от типа и сечения зажимов.

Таблица соответствия

Матрица	Медные зажимы		Алюминиевые зажимы	
	Марка зажима	Число опрессовок	Марка зажима	Число опрессовок
35	COM-35-1	6	-	-
50	COM-50-1	8	COAC-35-3	10
70	COM-70-1	8	COAC-50-3	10
95	COM-95-1	10	COAC-70-3	12
120	COM-120-1	10	COAC-95-3	16

Схема опрессовки

Опрессовку зажимов с жилами производить по рискам в последовательности согласно нумерации, данной на рисунке.



В результате опрессовки в зажимах образуются углубления в шахматном порядке.

Комплектность

- Матрица (6 комплектов)
- Упаковка
- Паспорт

жарактеристики могут быть изменены жарактеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

» і Іодрорная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр.,

nep, Секлотовский, p.1 2 Телефон: (4842)595-260 +7(903)636-52-60 E-mail: service@kvt.tools Canr: www.kvt-service.tools

СЕРВИСНЫИ ЦЕНТР КВТ 248033, Россия, г. Калуга

www.kvt.su





ПАСПОРТ

Набор матриц для опрессовки овальных медных соединительных зажимов типа COM, COAC.

HM-300 COAC (KBT)